



VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
ÖSTERREICHS

ZERTIFIKAT

über die Anerkennung und Registrierung von Produkten der Elektronischen Sicherheitstechnik

ANERKENNUNG/APPROVAL

Inhaber der Anerkennung:
Holder of the Approval:

PL-Secur Vermietungs- und Handelsgesellschaft mbH
Faakerseestr. 1
9584 Finkenstein

Die Anerkennung
umfasst nur das angegebene
Bauteil in der zur Prüfung
eingereichten Ausführung.

Die aktuelle Gültigkeit des
Zertifikates ist ausschließlich
im Internet unter www.vsoe.at
dokumentiert.

Das Zertifikat darf
nur unverändert und nicht
auszugsweise vervielfältigt
werden.

Produkt Typ:
Type of Product:

Einbruchmelderzentralen

Produktbezeichnung:
Subject of the Approval:

Absoluta Plus ABS48P50

VSÖ-Anerkennungs-Nr.:
VSÖ-Approval-No.:
GS-N 220613/02 E

Zugelassene Geräteklassen:
Approved device classes:
GS-N, P/S

Gültig bis: (JJJ.MM.TT)
Valid until:
26.07.2025

Anzahl der Seiten
No. of Pages
2

Hinweise / Notice:

- siehe Seite 2 -

Verband der Sicherheitsunternehmen
Österreichs
Müllnergasse 4/10
1090 Wien

Tel.: +43 1 319 41 32
E-Mail: office@vsoe.at
Internet: www.vsoe.at

Technische Kommission
Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs

Wien, 13.06.2022

Vorsitzender



Sachverständiger



VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
ÖSTERREICHS

1090 Wien ▼ Müllnerg. 4/10
office@vsoe.at ▼ www.vsoe.at
T. +43 (0)1 319 41 32

Generalsekretär

Zusätzliche Hinweise zur Anerkennung des Produktes:

Einbruchmelderzentralen

Absoluta Plus ABS48P50

1. Für Risikoklasse GS-N werden für die EMZ 60h Überbrückungszeit gefordert.
2. Die reduzierte Überbrückungszeit von 30h ist zulässig, sofern die Störungsmeldung über den Ausfall des Versorgungsnetzes über eine überwachte Übertragungseinrichtung zu einer ständig besetzten Notrufzentrale erfolgt.
3. Die Zentrale muss so programmiert sein, dass die Sabotagemeldelinie nach Ansprechen nur von einem Betreiber oder Instandhalter zurückstellbar sein darf.
4. Für Risikoklasse GS-N wird bei der Scharfschaltung die Überprüfung der Funkverbindungen von Meldern gefordert.
5. Scharf-/unscharfschalten über Smart Device Applikationen ist nur in Risikoklasse P/S erlaubt.

Wien, 13.06.2022

Vorsitzender



Sachverständiger



VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
ÖSTERREICHS

1090 Wien ▼ Müllnerg. 4/10
office@vsoe.at ▼ www.vsoe.at
T. +43 (0)1 319 41 32

Generalsekretär