



VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
ÖSTERREICH

Z E R T I F I K A T

Nachweis der Konformität der VSÖ-Hochsicherheitstüre mit den Anforderungen der VSÖ-Richtlinie TRVE 20-1

Inhaber der Anerkennung:

Wertheim Vertriebs GmbH
Danfoss-Straße 6
2353 Guntramsdorf

Die aktuelle Gültigkeit des
Zertifikates ist ausschließlich im
Internet unter www.vsoe.at
dokumentiert.

Dieses Zertifikat darf nur unver-
ändert und nicht auszugsweise
vervielfältigt werden.

Produkt Typ: VSÖ Hochsicherheitstür gemäß TRVE 20-1

**Einflügelige Hochsicherheitstüre
Widerstandsklasse VSÖ HST WK3**

Produktbezeichnung:

Baureihe VERT300/VERT330

Typenbezeichnung: siehe Anlage

VSÖ-Anerkennungs-Nr.:

180917/13 M

Gültig bis:

08.07.2025

Seite(n):

9

Anlage(n):

8

Anerkennungsgrundlage:

Produktrichtlinie VSÖ TRVE 20-1
Montage-Richtlinie VSÖ TRVE 20-2
Registrierung gemäß ÖNORM B 5338 beim Austrian Standards Institute

VSÖ - Verband der
Sicherheitsunternehmen Österreichs
1090 Wien, Müllnergasse 4/10

Mail: office@vsoe.at
Tel.: +43 1 319 41 32
Web: www.vsoe.at

Technische Kommission im
Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs

Wien, 6.12.2021


.....
Vorsitzender


.....
Sachverständiger



VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
ÖSTERREICH

1090 Wien ▼ Müllnerg. 4/10
office@vsoe.at ▼ www.vsoe.at
T. +43 (0) 1 319 41 32

.....
Generalsekretär

Zertifikat VSÖ-Hochsicherheitstür V 2.4

ERST NACH DER MONTAGE
AUSZUFÜLLEN:

Die Montage konform der VSÖ Richtlinie TRVE 20-2 wurde von folgendem
VSÖ-registrierten Montage-Unternehmen durchgeführt:

(Name der registrierten Montagefirma, Adresse, Kontaktdaten, Stempel)

Einbau erfolgte am:

VSÖ-Anerkennungs-Nr.
der Montagefirma:

Name des VSÖ-geschulten Monteurs: Unterschrift:

TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 3.1.1
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSÖ Hochsicherheitstür

Bezeichnung Modell/Typ	VERT-300-D1-A U/E 33		Verwendung:* Wohnungseingangstür
Erfolgte Registrierung nach EN 1627 und ÖNORM B 5338	Reg.Nr. / Zertifikat Nr. 007202/BRD17-02A	Widerstandsklasse EN 1627 RC 3	gültiges Zertifikatsdatum 23.07.2018
Angaben zur Konstruktion	Einflügelig; Schloss 4 KZ oder TBV, 3X2 Automatik- bolzen Größe 1200 x 2400 mm	Öffnungsrichtung:* nicht zur Angriffsseite öffnend	Zusatzkonstruktionen:* dekorative Aufdoppelungen, dekorative Abdeckschalen
Türblattstärke in Standardausführung: 76 mm	Material Türflügel: Holz mit Innenkern	Material Türstock/Zarge: Aluminium	
Sonstige Angaben:	Verriegelungs- und Bedienungsvarianten: Drehradzylinder, elektrische Türöffner, Oberkopftürschließer		
Besondere Anforderungen ÖNORM B 5337 Tab. 1 , 2 ÖNORM B 5339 Tab. 9	Norm	Klasse / Ergebnis*	Prüfbericht/Gutachten vom:
VSÖ Hochsicherheitstür	TRVE 20-1	VSÖ HST WK 3	Prüfbericht HFA 1798/ 2012 vom 15.11.2013
Einbruchhemmung	EN 1627 / ÖNORM B 5338 Freigegebene Durchgangs- lichte: 1200 x 3000 mm	RC 3 / WK 3	Gutachten HFA 187/2009 vom 2.3.2009 und Prüfber- richt 1905/2010 vom 13.4.2011
Brandhemmung	ÖNORM B 3850	keine Angabe	
Beschusshemmung	ÖNORM EN 1522	keine Angabe	
Explosionshemmung	ÖNORM EN 13123-1	keine Angabe	
Strahlenschutz	ÖNORM S 5210	keine Angabe	
Rauchschutz	ÖNORM B 3851	S _m -C5	Prüfbericht MA 39 VFA 2015-1256.01
Lawinenschutz	ÖNORM B 5301	keine Angabe	
Anforderungen an Türen ÖNORM B 5337 Tab. 2 ÖNORM B 5339 Tab. 4	Norm	Klasse / Ergebnis*	Prüfbericht/Gutachten vom:
Bedienungskräfte	ÖNORM EN 12217	keine Angabe	
Festigkeitsanforderungen	ÖNORM EN 1192	keine Angabe	
Mechanische Beanspru- chung, Dauerbelastung	ÖNORM EN 12400 Gemessene Türgröße: 915 x 2018 mm	C5	Prüfbericht HFA 1261/ 2009 vom 29.3.2011
Klimabelastung	ÖNORM EN 12219 Gemessen Türblattaußenmaß: 955 x 2020 mm	3 (c), 3 (d), 2 (e)	Prüfbericht HFA 495/2009 vom 23.12.2009 und Prüf- bescheinigung 2034/2009
Wärmeschutz	ÖNORM EN ISO10077-1, -2	keine Angabe	
Schallschutz	ÖNORM B 8115-2 Gemessen Türblattaußenmaß: 876 x 2005 mm	33 dB	Prüfbericht MA39 2009-1463.02

TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 3.1.2
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSÖ Hochsicherheitstür

Bezeichnung Modell/Typ	VERT-300-D1-A-O U/E 33		Verwendung:* Wohnungseingangstür
Erfolgte Registrierung nach EN 1627 und ÖNORM B 5338	Reg.Nr. / Zertifikat Nr. 007202/BRD17-02A	Widerstandsklasse EN 1627 RC 3	gültiges Zertifikatsdatum 23.07.2018
Angaben zur Konstruktion	Einflügelig; Schloss 4 KZ oder TBV, 3X2 Automatik- bolzen Größe 1200 x 2400 mm 1200 x 1400 OL	Öffnungsrichtung:* nicht zur Angriffsseite öffnend	Zusatzkonstruktionen:* fixe Oberblende, dekorative Aufdoppelungen, dekorative Abdeckschalen
Türblattstärke in Standardausführung: 76 mm	Material Türflügel: Holz mit Innenkern	Material Türstock/Zarge: Aluminium	
Sonstige Angaben:	Verriegelungs- und Bedienungsvarianten: Drehradzylinder, elektrische Türöffner, Oberkopftürschließer		
Besondere Anforderungen ÖNORM B 5337 Tab. 1 , 2 ÖNORM B 5339 Tab. 9	Norm	Klasse / Ergebnis*	Prüfbericht/Gutachten vom:
VSÖ Hochsicherheitstür	TRVE 20-1	VSÖ HST WK 3	Prüfbericht HFA 1798/ 2012 vom 15.11.2013
Einbruchhemmung	EN 1627 / ÖNORM B 5338 Freigegebene Durchgangs- lichte: 1200 x 3000 mm 1200 x 1000 mm OL	RC 3 / WK 3	Gutachten HFA 187/ 2009 vom 2.3.2009 und Prüfbericht 1905/2010 vom 13.4.2011
Brandhemmung	ÖNORM B 3850	keine Angabe	
Beschusshemmung	ÖNORM EN 1522	keine Angabe	
Explosionshemmung	ÖNORM EN 13123-1	keine Angabe	
Strahlenschutz	ÖNORM S 5210	keine Angabe	
Rauchschutz	ÖNORM B 3851	keine Angabe	
Lawinenschutz	ÖNORM B 5301	keine Angabe	
Anforderungen an Türen ÖNORM B 5337 Tab. 2 ÖNORM B 5339 Tab. 4	Norm	Klasse / Ergebnis*	Prüfbericht/Gutachten vom:
Bedienungskräfte	ÖNORM EN 12217	keine Angabe	
Festigkeitsanforderungen	ÖNORM EN 1192	keine Angabe	
Mechanische Beanspru- chung, Dauerbelastung	ÖNORM EN 12400	keine Angabe	
Klimabelastung	ÖNORM EN 12219 Gemessen Türblattaußenmaß: 955 x 2020 mm	3 (c), 3 (d), 2 (e)	Prüfbericht HFA 495/2009 vom 23.12.2009 und Prüf- bescheinigung 2034/2009
Wärmeschutz	ÖNORM EN ISO10077-1, -2	keine Angabe	
Schallschutz	ÖNORM B 8115-2 Gemessen Türblattaußenmaß: 876 x 2005 mm	Türblatt 33 dB	Prüfbericht MA39 2009-1463.02

TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 3.2.1
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSÖ Hochsicherheitstür

Bezeichnung Modell/Typ	VERT-330-D1-A U/E 35		Verwendung:* Wohnungseingangstür
Erfolgte Registrierung nach EN 1627 und ÖNORM B 5338	Reg.Nr. / Zertifikat Nr. 007202/BRD17-02A	Widerstandsklasse EN 1627 RC 3	gültiges Zertifikatsdatum 23.07.2018
Angaben zur Konstruktion	Einflügelig; Schloss 4 KZ oder TBV, 3X2 Automatik- bolzen Größe 1200 x 2400 mm	Öffnungsrichtung:* nicht zur Angriffsseite öffnend	Zusatzkonstruktionen:* dekorative Aufdoppelungen, dekorative Abdeckschalen
Türblattstärke in Standardausführung: 76 mm	Material Türflügel: Holz mit Innenkern	Material Türstock/Zarge: Aluminium	
Sonstige Angaben:	Verriegelungs- und Bedienungsvarianten: Drehradzylinder, elektrische Türöffner, Oberkopftürschließer		
Besondere Anforderungen ÖNORM B 5337 Tab. 1, 2 ÖNORM B 5339 Tab. 9	Norm	Klasse / Ergebnis*	Prüfbericht/Gutachten vom:
VSÖ Hochsicherheitstür	TRVE 20-1	VSÖ HST WK 3	Prüfbericht HFA 1798/ 2012 vom 15.11.2013
Einbruchhemmung	EN 1627 / ÖNORM B 5338 Freigegebene Durchgangs- lichte: 1200 x 3000 mm	RC 3 / WK 3	Gutachten HFA 187/2009 vom 2.3.2009 und Prüfber- richt 1905/2010 vom 13.4.2011
Brandhemmung	ÖNORM B 3850 Freigegebene Durchgangs- lichte: 1200 x 2640 mm	El30-C5	MA39-VFA 2012-1162.01 vom 8.8.2012
Beschusshemmung	ÖNORM EN 1522 Gemessen Türblattaußenmaß: 910 X 2000 mm	FB1 NS	Beschussamt Ulm S 09 005101 B vom 13.8.2009
Explosionshemmung	ÖNORM EN 13123-1	keine Angabe	
Strahlenschutz	ÖNORM S 5210	keine Angabe	
Rauchschutz	ÖNORM B 3851	El30-S _m -C5	Prüfbericht MA 39 VFA 2015-1256.01
Lawinenschutz	ÖNORM B 5301	keine Angabe	
Anforderungen an Türen ÖNORM B 5337 Tab. 2 ÖNORM B 5339 Tab. 4	Norm	Klasse / Ergebnis*	Prüfbericht/Gutachten vom:
Bedienungskräfte	ÖNORM EN 12217	keine Angabe	
Festigkeitsanforderungen	ÖNORM EN 1192	keine Angabe	
Mechanische Beanspru- chung, Dauerbelastung	ÖNORM EN 12400 Gemessen Türblattaußenmaß: 915 x 2018 mm	C5	Prüfbericht HFA 1261/ 2009 vom 29.3.2011
Klimabelastung	ÖNORM EN 12219 Gemessen Türblattaußenmaß: 955 x 2020 mm	3 (c), 3 (d), 2 (e)	Prüfbericht HFA 495/ 2009 vom 23.12.2009 und Prüf- bescheinigung 2034/2009
Wärmeschutz	ÖNORM EN ISO10077-1, -2	keine Angabe	
Schallschutz	ÖNORM B 8115-2 Gemessen Türblattaußenmaß: 876 x 2005 mm	35 dB	Prüfbericht MA39 2009-1463.02

TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 3.2.2
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSÖ Hochsicherheitstür

Bezeichnung Modell/Typ	VERT-330-D1-A-O U/E 35		Verwendung:* Wohnungseingangstür
Erfolgte Registrierung nach EN 1627 und ÖNORM B 5338	Reg.Nr. / Zertifikat Nr. 007202/BRD17-02A	Widerstandsklasse EN 1627 RC 3	gültiges Zertifikatsdatum 23.07.2018
Angaben zur Konstruktion	Einflügelig; Schloss 4 KZ oder TBV, 3X2 Automatik- bolzen Größe 1200 x 2400 mm 1200 x 1400 OL	Öffnungsrichtung:* nicht zur Angriffsseite öffnend	Zusatzkonstruktionen:* fixe Oberblende, dekorative Aufdoppelungen, dekorative Abdeckschalen
Türblattstärke in Standardausführung: 76 mm	Material Türflügel: Holz mit Innenkern	Material Türstock/Zarge: Aluminium	
Sonstige Angaben:	Verriegelungs- und Bedienungsvarianten: Drehradzylinder, elektrische Türöffner, Oberkopftürschließer		
Besondere Anforderungen ÖNORM B 5337 Tab. 1 , 2 ÖNORM B 5339 Tab. 9	Norm	Klasse / Ergebnis*	Prüfbericht/Gutachten vom:
VSÖ Hochsicherheitstür	TRVE 20-1	VSÖ HST WK 3	Prüfbericht HFA 1798/ 2012 vom 15.11.2013
Einbruchhemmung	EN 1627 / ÖNORM B 5338 Freigegebene Durchgangs- lichte: 1200 x 3000 mm 1200 x 1000 mm OL	RC 3 / WK 3	Gutachten HFA 187/2009 vom 2.3.2009 und Prüfber- icht 1905/2010 vom 13.4.2011
Brandhemmung	ÖNORM B 3850 Freigegebene Durchgangs- lichte: 1200 x 2640 mm 1200 x 1000 mm OL	El30-C5	MA39-VFA 2012-1162.01 vom 8.8.2012
Beschusshemmung	ÖNORM EN 1522	keine Angabe	
Explosionshemmung	ÖNORM EN 13123-1	keine Angabe	
Strahlenschutz	ÖNORM S 5210	keine Angabe	
Rauchschutz	ÖNORM B 3851	keine Angabe	
Lawinenschutz	ÖNORM B 5301	keine Angabe	
Anforderungen an Türen ÖNORM B 5337 Tab. 2 ÖNORM B 5339 Tab. 4	Norm	Klasse / Ergebnis*	Prüfbericht/Gutachten vom:
Bedienungskräfte	ÖNORM EN 12217	keine Angabe	
Festigkeitsanforderungen	ÖNORM EN 1192	keine Angabe	
Mechanische Beanspru- chung, Dauerbelastung	ÖNORM EN 12400	keine Angabe	
Klimabelastung	ÖNORM EN 12219 Gemessen Türblattaußenmaß: 955 x 2020 mm	2 (c), 3 (d), 2 (e)	Prüfbericht HFA 495/2009 vom 23.12.2009 und Prüf- bescheinigung 2034/2009
Wärmeschutz	ÖNORM EN ISO10077-1, -2	keine Angabe	
Schallschutz	ÖNORM B 8115-2 Gemessen Türblattaußenmaß: 876 x 2005 mm	Türblatt 35 dB	Prüfbericht MA39 2009-1463.02

TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 3.3.1
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSÖ Hochsicherheitstür

Bezeichnung Modell/Typ	VERT-300-D1-A U/E 36		Verwendung:* Wohnungseingangstür
Erfolgte Registrierung nach EN 1627 und ÖNORM B 5338	Reg.Nr. / Zertifikat Nr. 007202/BRD17-02A	Widerstandsklasse EN 1627 RC 3	gültiges Zertifikatsdatum 23.07.2018
Angaben zur Konstruktion	Einflügelig; Schloss 4 KZ oder TBV, 3X2 Automatik- bolzen Größe 1200 x 2400 mm	Öffnungsrichtung:* nicht zur Angriffsseite öffnend	Zusatzkonstruktionen:* dekorative Aufdoppelungen, dekorative Abdeckschalen
Türblattstärke in Standardausführung: 76 mm	Material Türflügel: Holz mit Innenkern	Material Türstock/Zarge: Aluminium	
Sonstige Angaben:	Verriegelungs- und Bedienungsvarianten: Drehradzylinder, elektrische Türöffner, Oberkopftürschließer		
Besondere Anforderungen ÖNORM B 5337 Tab. 1, 2 ÖNORM B 5339 Tab. 9	Norm	Klasse / Ergebnis*	Prüfbericht/Gutachten vom:
VSÖ Hochsicherheitstür	TRVE 20-1	VSÖ HST WK 3	Prüfbericht HFA 1798/ 2012 vom 15.11.2013
Einbruchhemmung	EN 1627 / ÖNORM B 5338 Freigegebene Durchgangs- lichte: 1200 x 3000 mm	RC 3 / WK 3	Gutachten HFA 187/2009 vom 2.3.2009 und Prüfber- richt 1905/2010 vom 13.4.2011
Brandhemmung	ÖNORM B 3850	keine Angabe	
Beschusshemmung	ÖNORM EN 1522	keine Angabe	
Explosionshemmung	ÖNORM EN 13123-1	keine Angabe	
Strahlenschutz	ÖNORM S 5210	keine Angabe	
Rauchschutz	ÖNORM B 3851	S _m -C5	Prüfbericht MA 39 VFA 2015-1256.01
Lawinenschutz	ÖNORM B 5301	keine Angabe	
Anforderungen an Türen ÖNORM B 5337 Tab. 2 ÖNORM B 5339 Tab. 4	Norm	Klasse / Ergebnis*	Prüfbericht/Gutachten vom:
Bedienungskräfte	ÖNORM EN 12217	keine Angabe	
Festigkeitsanforderungen	ÖNORM EN 1192	keine Angabe	
Mechanische Beanspru- chung, Dauerbelastung	ÖNORM EN 12400 Gemessene Türgröße: 915 x 2018 mm	C5	Prüfbericht HFA 1261/ 2009 vom 29.3.2011
Klimabelastung	ÖNORM EN 12219 Gemessen Türblattaußenmaß: 955 x 2020 mm	3 (c), 3 (d), 2 (e)	Prüfbericht HFA 495/2009 vom 23.12.2009 und Prüf- bescheinigung 2034/2009
Wärmeschutz	ÖNORM EN ISO10077-1, -2	keine Angabe	
Schallschutz	ÖNORM B 8115-2 Gemessen Türblattaußenmaß: 876 x 2005 mm	36 dB	Prüfbericht MA39 2013-0380.03

TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 3.3.2
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSÖ Hochsicherheitstür

Bezeichnung Modell/Typ	VERT-300-D1-A-O U/E 36		Verwendung:* Wohnungseingangstür
Erfolgte Registrierung nach EN 1627 und ÖNORM B 5338	Reg.Nr. / Zertifikat Nr. 007202/BRD17-02A	Widerstandsklasse EN 1627 RC 3	gültiges Zertifikatsdatum 23.07.2018
Angaben zur Konstruktion	Einflügelig; Schloss 4 KZ oder TBV, 3X2 Automatikbolzen Größe 1200 x 2400 mm 1200 x 1400 OL	Öffnungsrichtung:* nicht zur Angriffsseite öffnend	Zusatzkonstruktionen:* fixe Oberblende, dekorative Aufdoppelungen, dekorative Abdeckschalen
Türblattstärke in Standardausführung: 76 mm	Material Türflügel: Holz mit Innenkern	Material Türstock/Zarge: Aluminium	
Sonstige Angaben:	Verriegelungs- und Bedienungsvarianten: Drehradzylinder, elektrische Türöffner, Oberkopftürschließer		
Besondere Anforderungen ÖNORM B 5337 Tab. 1, 2 ÖNORM B 5339 Tab. 9	Norm	Klasse / Ergebnis*	Prüfbericht/Gutachten vom:
VSÖ Hochsicherheitstür	TRVE 20-1	VSÖ HST WK 3	Prüfbericht HFA 1798/ 2012 vom 15.11.2013
Einbruchhemmung	EN 1627 / ÖNORM B 5338 Freigegebene Durchgangslichte: 1200 x 3000 mm 1200 x 1000 mm OL	RC 3 / WK 3	Gutachten HFA 187/ 2009 vom 2.3.2009 und Prüfbericht 1905/2010 vom 13.4.2011
Brandhemmung	ÖNORM B 3850	keine Angabe	
Beschusshemmung	ÖNORM EN 1522	keine Angabe	
Explosionshemmung	ÖNORM EN 13123-1	keine Angabe	
Strahlenschutz	ÖNORM S 5210	keine Angabe	
Rauchschutz	ÖNORM B 3851	keine Angabe	
Lawinenschutz	ÖNORM B 5301	keine Angabe	
Anforderungen an Türen ÖNORM B 5337 Tab. 2 ÖNORM B 5339 Tab. 4	Norm	Klasse / Ergebnis*	Prüfbericht/Gutachten vom:
Bedienungskräfte	ÖNORM EN 12217	keine Angabe	
Festigkeitsanforderungen	ÖNORM EN 1192	keine Angabe	
Mechanische Beanspruchung, Dauerbelastung	ÖNORM EN 12400	keine Angabe	
Klimabelastung	ÖNORM EN 12219 Gemessen Türblattaußenmaß: 955 x 2020 mm	3 (c), 3 (d), 2 (e)	Prüfbericht HFA 495/2009 vom 23.12.2009 und Prüfbescheinigung 2034/2009
Wärmeschutz	ÖNORM EN ISO10077-1, -2	keine Angabe	
Schallschutz	ÖNORM B 8115-2 Gemessen Türblattaußenmaß: 876 x 2005 mm	Türblatt 36 dB	Prüfbericht MA39 2013-0380.03

TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 3.4.1
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSÖ Hochsicherheitstür

Bezeichnung Modell/Typ	VERT-330-D1-A U/E 39		Verwendung:* Wohnungseingangstür
Erfolgte Registrierung nach EN 1627 und ÖNORM B 5338	Reg.Nr. / Zertifikat Nr. 007202/BRD17-02A	Widerstandsklasse EN 1627 RC 3	gültiges Zertifikatsdatum 23.07.2018
Angaben zur Konstruktion	Einflügelig; Schloss 4 KZ oder TBV, 3X2 Automatikbolzen Größe 1200 x 2400 mm	Öffnungsrichtung:* nicht zur Angriffsseite öffnend	Zusatzkonstruktionen:* dekorative Aufdoppelungen, dekorative Abdeckschalen
Türblattstärke in Standardausführung: 76 mm	Material Türflügel: Holz mit Innenkern	Material Türstock/Zarge: Aluminium	
Sonstige Angaben:	Verriegelungs- und Bedienungsvarianten: Drehradzylinder, elektrische Türöffner, Oberkopftürschließer		
Besondere Anforderungen ÖNORM B 5337 Tab. 1, 2 ÖNORM B 5339 Tab. 9	Norm	Klasse / Ergebnis*	Prüfbericht/Gutachten vom:
VSÖ Hochsicherheitstür	TRVE 20-1	VSÖ HST WK 3	Prüfbericht HFA 1798/ 2012 vom 15.11.2013
Einbruchhemmung	EN 1627 / ÖNORM B 5338 Freigegebene Durchgangslichte: 1200 x 3000 mm	RC 3 / WK 3	Gutachten HFA 187/2009 vom 2.3.2009 und Prüfbericht 1905/2010 vom 13.4.2011
Brandhemmung	ÖNORM B 3850 Freigegebene Durchgangslichte: 1200 x 2640 mm	El30-C5	MA39-VFA 2012-1162.01 vom 8.8.2012
Beschusshemmung	ÖNORM EN 1522	keine Angabe	
Explosionshemmung	ÖNORM EN 13123-1	keine Angabe	
Strahlenschutz	ÖNORM S 5210	keine Angabe	
Rauchschutz	ÖNORM B 3851	El30-Sm-C5	Prüfbericht MA 39 VFA 2015-1256.01
Lawinenschutz	ÖNORM B 5301	keine Angabe	
Anforderungen an Türen ÖNORM B 5337 Tab. 2 ÖNORM B 5339 Tab. 4	Norm	Klasse / Ergebnis*	Prüfbericht/Gutachten vom:
Bedienungskräfte	ÖNORM EN 12217	keine Angabe	
Festigkeitsanforderungen	ÖNORM EN 1192	keine Angabe	
Mechanische Beanspruchung, Dauerbelastung	ÖNORM EN 12400 Gemessen Türblattaußenmaß: 915 x 2018 mm	C5	Prüfbericht HFA 1261/2009 vom 29.3.2011
Klimabelastung	ÖNORM EN 12219 Gemessen Türblattaußenmaß: 955 x 2020 mm	3 (c), 3 (d), 2 (e)	Prüfbericht HFA 495/2009 vom 23.12.2009 und Prüfbescheinigung 2034/2009
Wärmeschutz	ÖNORM EN ISO10077-1, -2	keine Angabe	
Schallschutz	ÖNORM B 8115-2 Gemessen Türblattaußenmaß: 876 x 2005 mm	39 dB	Prüfbericht MA39 2009-1463.02

TRVE 20-1-2 Produktblatt Nr. 3.4.2
zu TRVE 20-1-1 Antragsformular zur Anerkennung VSÖ Hochsicherheitstür

Bezeichnung Modell/Typ	VERT-330-D1-A-O U/E 39		Verwendung:* Wohnungseingangstür
Erfolgte Registrierung nach EN 1627 und ÖNORM B 5338	Reg.Nr. / Zertifikat Nr. 007202/BRD17-02A	Widerstandsklasse EN 1627 RC 3	gültiges Zertifikatsdatum 23.07.2018
Angaben zur Konstruktion	Einflügelig; Schloss 4 KZ oder TBV, 3X2 Automatik- bolzen Größe 1200 x 2400 mm 1200 x 1400 OL	Öffnungsrichtung:* nicht zur Angriffsseite öffnend	Zusatzkonstruktionen:* fixe Oberblende, dekorative Aufdoppelungen, dekorative Abdeckschalen
Türblattstärke in Standardausführung: 76 mm	Material Türflügel: Holz mit Innenkern	Material Türstock/Zarge: Aluminium	
Sonstige Angaben:	Verriegelungs- und Bedienungsvarianten: Drehradzylinder, elektrische Türöffner, Oberkopftürschließer		
Besondere Anforderungen ÖNORM B 5337 Tab. 1 , 2 ÖNORM B 5339 Tab. 9	Norm	Klasse / Ergebnis*	Prüfbericht/Gutachten vom:
VSÖ Hochsicherheitstür	TRVE 20-1	VSÖ HST WK 3	Prüfbericht HFA 1798/ 2012 vom 15.11.2013
Einbruchhemmung	EN 1627 / ÖNORM B 5338 Freigegebene Türgröße: 1200 x 3000 mm 1200 x 1000 mm OL	RC 3 / WK 3	Gutachten HFA 187/2009 vom 2.3.2009 und Prüfber- icht 1905/2010 vom 13.4.2011
Brandhemmung	ÖNORM B 3850 Freigegebene Türgröße: 1200 x 2640 mm 1200 x 1000 mm OL	EI30-C5	MA39-VFA 2012-1162.01 vom 8.8.2012
Beschusshemmung	ÖNORM EN 1522	keine Angabe	
Explosionshemmung	ÖNORM EN 13123-1	keine Angabe	
Strahlenschutz	ÖNORM S 5210	keine Angabe	
Rauchschutz	ÖNORM B 3851	keine Angabe	
Lawinenschutz	ÖNORM B 5301	keine Angabe	
Anforderungen an Türen ÖNORM B 5337 Tab. 2 ÖNORM B 5339 Tab. 4	Norm	Klasse / Ergebnis*	Prüfbericht/Gutachten vom:
Bedienungskräfte	ÖNORM EN 12217	keine Angabe	
Festigkeitsanforderungen	ÖNORM EN 1192	keine Angabe	
Mechanische Beanspru- chung, Dauerbelastung	ÖNORM EN 12400	keine Angabe	
Klimabelastung	ÖNORM EN 12219 Gemessen Türblattaußenmaß: 955 x 2020 mm	2 (c), 3 (d), 2 (e)	Prüfbericht HFA 495/2009 vom 23.12.2009 und Prüf- bescheinigung 2034/2009
Wärmeschutz	ÖNORM EN ISO10077-1, -2	keine Angabe	
Schallschutz	ÖNORM B 8115-2 Gemessene Türgröße: 876 x 2005 mm	Türblatt 39 dB	Prüfbericht MA39 2009-1463.02