



VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
ÖSTERREICHS

ZERTIFIKAT

über die Anerkennung und Registrierung von Produkten der Elektronischen Sicherheitstechnik

ANERKENNUNG/APPROVAL

Inhaber der Anerkennung:
Holder of the Approval:

JABLOTRON ALARMS a.s.
Pod Skalkou 4567/33
466 01 JABLONEC NAD NISOU

Produkt Typ:
Type of Product:

Einbruchmelderzentralen

Produktbezeichnung:
Subject of the Approval:

CU2202MD

VSÖ-Anerkennungs-Nr.:
VSÖ-Approval-No.:

GS-N 230925/25 E

Zugelassene Geräteklassen:
Approved device classes:

GS-N, P/S

Gültig bis: (JJJJ.MM.TT)
Valid until:

25.11.2027

Anzahl der Seiten
No. of Pages

2

Hinweise / Notice:


Siehe Seite - 2 -

Verband der Sicherheitsunternehmen
Österreichs
Müllnergasse 4/10
1090 Wien

Tel.: +43 1 319 41 32
E-Mail: office@vsöe.at
Internet: www.vsöe.at

Technische Kommission
Verband der Sicherheitsunternehmen Österreichs

Wien, 25.09.2023


Vorsitzender


Sachverständiger

 VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
ÖSTERREICHS
1090 Wien ▼ Müllnerg. 4/10
office@vsöe.at ▼ www.vsöe.at
F: +43 (0)1 319 41 32
Generalsekretär

Folgeseite

zur Anerkennung Nr.: GS-N 230925/25 E

vom: 25.09.2023

Seite: 2

Zusätzliche Hinweise zur Anerkennung des Produktes:

Einbruchmelderzentralen

CU2202MD

Einschränkungen:

1. Für Risikoklasse GS-N werden für die EMZ 60h Überbrückungszeit gefordert.
2. Die reduzierte Überbrückungszeit von 30h ist zulässig, sofern die Störungsmeldung über den Ausfall des Versorgungsnetzes über eine überwachte Übertragungseinrichtung zu einer ständig besetzten Notrufzentrale erfolgt.
3. Die Zentrale muss so programmiert sein, dass die Sabotagemeldelinie nach Ansprechen nur von einem Betreiber oder Instandhalter zurückstellbar sein darf.
4. Kategorien der Übertragungseinrichtung: SP2 - SP5 (LAN), DP3 mit Übertragungseinrichtungen JA-192Y, JA-194Y, GSM2202MD.

Wien, 25.09.2023

Vorsitzender



Sachverständiger



VERBAND DER
SICHERHEITSUNTERNEHMEN
ÖSTERREICHS

1090 Wien ▼ Müllnerg. 4/10
office@vsöe.at ▼ www.vsöe.at
T: +43 (0) 1 317 41 32

Generalsekretär